

Az időjáráskövető-szabályozók és helyiségtermostátok osztályba sorolása és a szezonális helyiségfűtési hatásokhoz való hozzájárulásuk a 811/2013/EU és 812/2013/EU rendeletek értelmében.

**Honeywell**

**Nincs időjárás követés**

Ebben az alkalmazási kategóriában csak I. osztály, IV. osztály, V. osztály, VIII. osztály lehet

**Helyiség hőmérséklet szabályozás egy (referencia) helyiségből**

Kommunikáció a szabályozó és a kazán között:		Ki/Be kapcsolás		Ki/Be kapcsolás		Moduláció - Opentherm	
Kazán égővezérlése:		Ki/Be kapcsolós kazán		Modulációs kazán		Modulációs kazán	
Cikkszám	Megnevezés	Osztály	Hozzájárulás	Osztály	Hozzájárulás	Osztály	Hozzájárulás
DT92A1004	DT92 rádiófrekvenciás digitális szobatermostát	IV.	2%	IV.	2%		

**Egyedi helyiség szabályozás legalább 3 zónával**

Cikkszám	Megnevezés	Osztály	Hozzájárulás	Osztály	Hozzájárulás	Osztály	Hozzájárulás
DT92A1004	DT92 rádiófrekvenciás digitális szobatermostát	IV.	2%	IV.	2%		

**Időjárás követő előremenő hőmérséklet szabályozás - kazán elektronika által**

Ebben az alkalmazási kategóriában csak II. osztály, III. osztály, VI. osztály, VII. osztály lehet

**Helyiség hőmérséklet szabályozás egy (referencia) helyiségből**

Kommunikáció a szabályozó és a kazán között:		Ki/Be kapcsolás		Ki/Be kapcsolás		Moduláció - Opentherm	
Kazán égővezérlése:		Ki/Be kapcsolós kazán		Modulációs kazán		Modulációs kazán	
Cikkszám	Megnevezés	Osztály	Hozzájárulás	Osztály	Hozzájárulás	Osztály	Hozzájárulás
DT92A1004	DT92 rádiófrekvenciás digitális szobatermostát	IV.	2%	II. vagy IV.	2%	II. vagy IV.	2%

**Helyiség hőmérséklet szabályozás egy (referencia) helyiségből**

Cikkszám	Megnevezés	Osztály	Hozzájárulás	Osztály	Hozzájárulás	Osztály	Hozzájárulás
DT92A1004	DT92 rádiófrekvenciás digitális szobatermostát	IV.	2%	IV.	2%		